

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (UAFIP/C1M1/2022)

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

UniAlarm Fire IP típusú GSM/IP távjelző eszköz és UniAlarm Dispatcher típusú riasztás-disztribúciós felügyeleti rendszer és átjelző szoftver

2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

Riasztás- és hibajelzés-átviteli berendezés tűzjelző és tűzriasztó rendszerekhez EN 54-21:2006 szabvány követelményei szerint

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve:

**United Technology Alliance Kft.
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.
gyártó üzem: 1188 Budapest, Kelme u. 6.**

4. Az AVCP-rendszer(ek): **1. rendszer** (305/2011/EU rendelet V. melléklet 1.2 szakasz)

5. Bejelentett szerv(ek):

A bejelentett szerv száma:

A CE tanúsítvány száma:

Harmonizált szabványok:

**ÉMI Nonprofit Kft. (H-2000 Szentendre Dózsa Gy. út 26.)
NB1415
1415-CPR-23-(C-23/2014)
EN 54-21:2006**

6. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Lényeges jellemzők	Teljesítmény		Harmonizált műszaki előírás
Átviteli teljesítőképesség Legnagyobb átviteli idő Jelentési idő	4., 5. szakasz	D4 = 10 s, M4 = 20 s T5 = 90 s	EN 54-21:2006
Működési megbízhatóság	4., 5., 7., 8., 9. szakaszok	A4 = 99,8%	
Hőállóság	10.4. szakasz	-5°C, 16 h	
Rezgésállóság	10.6. szakasz 10.7. szakasz 10.11. szakasz	0,5 J 3x, 10... 150 Hz 0,1 g _n 1 ciklus, és 0,5 g _n 20 ciklus tengelyenként	
Villamos stabilitás	10.8., 10.9. szakasz	U _{n+10/-15%}	
Nedvességállóság	10.5., 10.10. szakasz	40°C, 93%RH, 4 nap/ 21 nap	

7. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

Budapest, 2022.02.02.


 Szadai Tímea
 ügyvezető

**United
Technology
Alliance**
 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
 Cg. 01-09-878858 Adószám: 18888880-2-41



NB-CPR 305/2011 EU

Nr. 1415

A NAH által NAH-6-0057/2019/K számon
akkreditált terméktanúsító szervezet.

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁG
MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELŐ KÖZPONT
TANÚSÍTÁSI IRODA

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Levélcím: H-2001 Szentendre, Pf : 180.

Telefon: +36 (26) 502 300 E-mail: tanusitas@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

EK–TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY

1415–CPR–23–(C-23/2014)

Az Építési Termék Rendelet – az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete (2011. március 9.)
– alapján ez a tanúsítvány

UniAlarm Fire IP típusú GSM/IP távjelző eszköz és UniAlarm Dispatcher típusú riasztás-disztribúciós felügyeleti rendszer és átjelző szoftver

építési termékre vonatkozik, amelyek e tanúsítvány 2/2 oldali melléklete szerinti teljesítménnyel és az
alábbi felhasználási területtel rendelkezik

riasztás- és hibajelzés-átviteli berendezés tűzjelző és tűzriasztó rendszerekhez

és amelyet

United Technology Alliance Kft.
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.
gyártó a

United Technology Alliance Kft.
1188 Budapest, Kelme u. 6.
üzemében gyártott.

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az EN 54-21:2006 szabvány ZA melléklete szerint meghatározott
teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelmények
tekintetében a vonatkozó (1) rendszer szerint

a termék teljesíti a fent meghatározott összes követelményt.

Ez a tanúsítvány, amely először 2015.02.02-án került kiadásra – a vonatkozó harmonizált szabványban
meghatározott – a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a
gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek
változatlanlansága esetén – visszavonásig érvényes.

Ez a tanúsítvány két oldalas!

Kiadás: 3.

Szentendre, 2020.01.02.



Molnár Ágnes
tanúsítási irodavezető